


โครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 ๑ 3"(ชั้น 8.5) ระยะ 2,000 เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. จิตพันธ์

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)



(นายสัญญา ปัญจะ)

กรรมการ (ลงชื่อ)






(นายศพล พุทธอง)


กรรมการ

หมายเหตุ

1. พูขวางท่อเมน PVC ชั้น 8.5 (มอก 17 - 2532)
2. ให้ติดตั้งตามเกณฑ์ที่มีบ้านของราษฎรทุกครัวเรือน
3. การติดตั้งวางท่อเมนไม่ได้ เช่น หัวของ คอลง บัง ผู้รับจ้างจะซื้อทำเข้ากับท่อเมน และระยะห่างให้เป็นไปตามความเหมาะสม และดูยอติดตั้งของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน
4. อุปกรณ์ ข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ ชั้น 18.5



ขยายการติดตั้งประตูน้ำ



แบบการต่อท่อ PVC

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส		เห็นชอบ	เจ้าภาพ
เขียนแบบ	นายประจักษ์ สรรพจักร ผู้ควบคุมช่างโยธา/อบต.กะลาเส	อนุมัติ	ปลัด อบต.กะลาเส
ตรวจสอบ	วาทีย์ศรีวิภากรณ์ อัมพันธ์		
แสดงแบบ	รูปขยายการต่อท่อ PVC		
เลขที่แบบ	จำนวนแผ่น		
	การรวมการ		
	นายทศพล พุฒระภูติ		
	นายก อบต.กะลาเส		

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ประชานกรรวมการ (ลงชื่อ) (นายสันติญา ปัญจะ)
(ตำแหน่ง) อัมพันธ์ (ตำแหน่ง) นายทศพล พุฒระภูติ