

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฝักดิน หมู่ที่ 7

ท่อถังแฉวมเป็ญ ขนาด 30 ซม. สูง 30 เมตร

ใช้ท่อ PVC ϕ 3" ระยะ 2,000 เมตร และ ϕ 2" ระยะ 3,760 เมตร


(รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและ อบต.กะลาเส กิ่งหนด)

ดำเนินการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ว่าที่ ร.ต. อภรณ์ อัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง



หมายเหตุ

- ท่อ PVC ขนาด 3" ชั้น 8.5 ระยะ 2,000 เมตร
- - - ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5 ระยะ 3,760 เมตร
- ⊗ ระบุตำแหน่งต่าง (ดูขยาย)


แนวท่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อสร้างให้อยู่ในจุดบดหินหรือตะกอนของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ระยะทางต้องเท่าเดิม

ดำเนินการก่อสร้าง

ว่าที่ ร.ต. อภิสิทธิ์ อิมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลาใต้		ชื่อแบบ		J&S 05	
		นายประจักษ์ สว่างจักร			
แสดงแบบ		ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกาะลาใต้		เห็นชอบ	
		ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ อิมพันธ์		อนุมัติ	
รูปแบบผังบริเวณ		ออกของช่าง อบต.เกาะลาใต้		นายก อบต.เกาะลาใต้	
เลขที่แบบ	แผนที่	จำนวนแผ่น	ว / ค / ป		


หมายเหตุน






1. ขุดวางท่อเมน PVC ชั้น 8.5 (มอก 17-2532)
2. ให้ติดตั้งตามทางลดที่มีบ้านราษฎร์ใช้น้ำทุกครัวเรือน
3. อุปกรณ์และข้อต่อต่างๆให้ใช้ชั้น 13.5
4. จุดติดตั้งประตุน้ำใช้ PVC 45 องศา ชั้น 13.5 ทุกจุด

รายการประกอบแบบ

1. งานท่อ PVC ท่อเมนชั้น 8.5 มอก. ชนิดปลายธรรมด่า
ห้ามใช้ปลายบานเพราะได้กดข้อต่อไว้แล้ว
2. แนววางท่อเมนที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่
จำนวนไม่น้อยกว่า BOQ การวางท่อขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
3. ตำแหน่งประตุน้ำมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่
และตามความเหมาะสมจนจำนวนไม่น้อยกว่าใน BOQ
4. ตำแหน่งประตุน้ำให้ใช้ข้อต่อ 45 องศา
ทุกจุดเพื่อหลีกเลี่ยงแรงดันในท่อ PVC
5. กรณีแบบแปลนที่ไม่มีส่วนขยาย
อยู่ที่จุดพินิจวางควบคุมงานโดยเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี
6. งานวางท่อเมน PVC กรณีเจอห้วย ท้อง คลองบึง
ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละที่ นั้น ๆ
7. กรณีแนววางท่อจุดเจอหินให้ดำเนินการตามความเหมาะสม
8. ผู้รับจ้างที่มีความประสงค์ยื่นขอสอบราคาทุกรายจะต้องดูสถานที่
เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของแต่ละที่กรณีไม่ประสงค์ดูพื้นที่
ก่อสร้างก็ให้แต่จะมาอ้างปัญหาอุปสรรคกับ อบต.
ไม่ได้เพราะเป็นสัญญาเหมากรณ





งานนอกเหนือรายการท่อ PVC




 จ.ต.อ.ภรณ์ อัมพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่างวิศวกรรมตำบลปะลาเส

	อนุมัติ  นายก อบต.ปะลาเส	อนุมัติ  นายก อบต.ปะลาเส
อนุมัติ 7 / ๓ / ๖	อนุมัติ ๖ / ๓ / ๖	อนุมัติ ๖ / ๓ / ๖

