



หมายเหตู่





ขยายการดูวางท่อที่ถนน






ขยายการดูวางท่อ

1. ขวางท่อเมนท PVC ชั้น 8.5 (ปกก 17 - 2532) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ระยะ 4.632 เมตร
2. ให้ติดตั้งสามทางลดทที่มีบ้านของราษฎรทุกครัวเรือน
3. การฉาบอุดวางท่อเมนทไม่ให้ เช่น หัวข หนอง คดอง ฝัง ผู้รับจ้างจะคือทำเสารับท่อเมนท และระยะห่างให้เป็นไปตามความเหมาะสม และคุณภาพของคณะกรรมการตรวจการช่างและช่างผู้ควบคุมงาน
4. อุปกรณ์ ข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ ชั้น 13.5



แบบการต่อท่อ PVC



ขยายการติดตั้งประตู่หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

เขียนแบบ		เห็นชอบ	
นายประจักษ์ สรรพพการ		น.ส. ปลัด อบต.กะลาเส	
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.กะลาเส		อนุมัติ	
ช่างร้อยตรีฮงการณ อัมพันธ์		นายก อบต.กะลาเส	
ผ.กองช่าง อบต.กะลาเส			
แสดงแบบ	รูปขยายการต่อท่อ PVC	จำนวนแผ่น	ร / ค / ป
เลขที่แบบ	แผ่นที่		

ผ่านถูกต้อง

วิฑิต อ.อาภรณ์ อัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง